

– В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Помещение специалистов администрации на втором этаже здания сельского дома культуры с. Крутологово, ул. Московская 14/2 (далее СДК) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС). (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее ФЗ «О техническом регулировании»), п.38 табл.3 приложения к НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);
 - Кабинет главы администрации на втором этаже здания СДК не оборудован АУПС. (ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании», п.38 табл.3 приложения к НПБ 110-03);
 - Помещения библиотеки на втором этаже здания СДК не оборудованы АУПС. (ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании», п.38 табл.3 приложения к НПБ 110-03);
 - Помещение архива администрации на втором этаже здания СДК не оборудовано АУПС. (ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании», п.5.2 табл.3 приложения к НПБ 110-03);
 - Второй этаж здания СДК не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» п. 9 и 15 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»);
- (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Мероприятия предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара ОНД по Коченевскому и Чулымскому районам Новосибирской области от 29.01.2016 № 10/1/1 выполнены частично. Решением Коченевского районного суда от 31.08.2016 №2-1196/2015 срок устранения по указанным в акте нарушениям установлен до 31.12.2018

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 332/1/1 от 24.11.2016 _____
6. Другие документы (их копии): _____